



ANALÜÜSIAKT TA25005273 - Joogivesi

Tellijä: Otepää Veevärk AS
Kastolatsi tee
67404 Otepää
Valgamaa

Leping: Otepää Veevärk AS

Proovivõtjad: Roomet, Aivar, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, atest.nr. 2087/22;
Lõhmus, Kairi, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, atest.nr. 1868/20

Proovivõtumetod: EVS-ISO 5667-5

Juuresolijad: Saar, Martin, Otepää Veevärk AS

Proovivõtuaeg: 08.09.2025 13:15

Laborisse tulek: 08.09.2025 14:30

Analüüsi lõpp: 15.09.2025 19:12

Proovivõtukoha valdaja: Otepää Veevärk AS

Proovivõtukoh: Valga maakond, Otepää vald, Keeni küla, Keeni küla ühisveevärk, Keeni veetöötusjaam
peale filtrit

Proovi märgistus: 69, 53

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Elektrijuhtivus	EVS-EN 27888	571	µS/cm	2500
Hägusus	EVS-EN ISO 7027-1	0,60	NHÜ	
Lõhnaläve indeks	EVS-EN 1622	1	TON	
Maitaseläve indeks	EVS-EN 1622 *	1	TFN	
pH	ISO 10523	7,8		6,5..9,5
Värvus	EVS-EN ISO 7887, osa C	< 5	mg/l Pt	
Mangaan (Mn)	EVS-EN ISO 11885	< 10	µg/l	50

* akrediteerimata meetod

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: osakonnajuhataja Hille Allemann
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

16.09.2025

ANALÜÜSIAKT TA25005273 - Joogivesi

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Raud (Fe)	EVS-EN ISO 11885	< 20	µg/l	200
Coli-laadsed bakterid	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0
Enterokokid	EVS-EN ISO 7899-2	0	arv/100 ml	0
Escherichia coli	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0
Kolooniate arv 22 °C	EVS-EN ISO 6222	1	arv/1 ml	

* akrediteerimata meetod

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: osakonnajuhataja Hille Allemann

16.09.2025

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.