



ANALÜÜSIAKT TA25005308-1 - Joogivesi

Antud analüüsiakt asendab esialgse analüüsiakti TA25005308

Tellijä: Otepää Veevärk AS
Kastolatsi tee
67404 Otepää
Valgamaa

Leping: Otepää Veevärk AS

Proovivõtjad: Radsin, Andres, Otepää Veevärk AS, atest.nr. 2172/22

Proovivõtuaeg: 09.09.2025 13:00

Laborisse tulek: 09.09.2025 14:48

Analüüsi lõpp: 15.09.2025 19:13

Proovivõtukoha valdaja: Otepää Veevärk AS

Proovivõtkoht: Valga maakond, Otepää vald, Lossiküla, Lossiküla küla ühisveevärk, Lossiküla veetöötusjaam peale filtri tarbijatele minev vesi

Proovi märgistus: 567

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Elektrijuhtivus	EVS-EN 27888	628	µS/cm	2500
pH	ISO 10523	7,6		6,5..9,5
Mangaan (Mn)	EVS-EN ISO 11885	< 10	µg/l	50
Raud (Fe)	EVS-EN ISO 11885	26	µg/l	200
Coli-laadsed bakterid	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0
Enterokokid	EVS-EN ISO 7899-2	0	arv/100 ml	0
Escherichia coli	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: osakonnajuhataja Hille Allemann
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

16.09.2025

ANALÜÜSIAKT TA25005308-1 - Joogivesi

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Kolooniate arv 22°C	EVS-EN ISO 6222	6	arv/1 ml	

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kommentaar: Lisatud füüsikalise-keemilised analüüsid.

Kinnitas: osakonnajuhataja Hille Allemann

16.09.2025

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.