



ANALÜÜSIAKT TA26000291 - Joogivesi

Tellijä: Otepää Veevärk AS
Kastolatsi tee
67404 Otepää
Valgamaa

Leping: Otepää Veevärk AS

Proovivõtjad: Radsin, Andres, Otepää Veevärk AS, atest.nr. 2172/22

Proovivõtuaeg: 21.01.2026 13:45

Laborisse tulek: 21.01.2026 14:40

Analüüsi lõpp: 23.01.2026 13:14

Proovivõtukoha valdaja: Otepää Veevärk AS

Proovivõtukoh: Valga maakond, Otepää vald, Puka alevik, Kooli tn 4, Puka kohvik, tarbija kraanist võetud vesi

Proovi märgistus: Met-3

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Elektrijuhtivus	EVS-EN 27888	555	µS/cm	2500
Hägusus	EVS-EN ISO 7027-1	< 0,5	NHÜ	
Lõhnaläve indeks	EVS-EN 1622	1	TON	
Maitaseläve indeks	EVS-EN 1622 *	1	TFN	
pH	ISO 10523	7,6		6,5..9,5
Värvus	EVS-EN ISO 7887, osa C	6	mg/l Pt	
Mangaan (Mn)	EVS-EN ISO 11885	34	µg/l	50
Raud (Fe)	EVS-EN ISO 11885	22	µg/l	200

* akrediteerimata meetod

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: osakonnajuhataja Hille Allemann
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

23.01.2026